

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE


CERTIFICATE OF CONFORMITY

| | | | |
|---|--|--|------------|
| Solicitante <i>Applicant</i> | Sky Master Indústria Comércio Importação e Exportação de Condutores Elétricos Ltda CNPJ 07.886.128/0001-43 Rua Manuel de Jesus Fernandes, 40 - Jardim Santo Afonso 07215-230 - Guarulhos - SP - Brasil | | |
| Fabricante <i>Manufacture</i> | Sky Master Indústria Comércio Importação e Exportação de Condutores Elétricos Ltda CNPJ 07.886.128/0001-43 Rua Manuel de Jesus Fernandes, 40 - Jardim Santo Afonso 07215-230 - Guarulhos - SP - Brasil | | |
| Família <i>Family</i> | Cordão de perfil plano sem cobertura (cordão paralelo). Designação 247 NM 42-C5 | | |
| Produto <i>Product</i> | • Cordão Paralelo 300V. Designação 247 NM 42-C5 seções de 2x0,50mm² à 2x2,50mm² - classe 5 – 70°C | | |
| Marca Comercial <i>Commercial</i> Brand | ✓ COATEC | | |
| Normas <i>Standards</i> | NBR NM 247-5:2009 | | |
| Regulamento <i>Regulation</i> | Portaria Inmetro Nº 640 de 30 de novembro de 2012 – Requisitos de Avaliação de Fios, Cabo e Cordões Flexíveis Elétricos. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade | | |
| Informações Adicionais <i>Additional</i> Information | Componentes críticos: Fio de Cobre Nú ou Sn; Composto de PVC/D (isolação) Relatório de Ensaio Nº 6520418, de 24/04/18 – Lab System (CRL 0154) | | |
| Data da Auditoria <i>Audit</i> Date | 06/04/2018 | | |
| Nº Certificado <i>Certificate #</i> | I-502 | Emissão Inicial <i>First Concession</i> | 18/05/2018 |
| Validade <i>Validity</i> | 18/05/2018 – 17/05/2020 | | |

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OAC e previstas no RAC específico.
The validity of this certificate is tied to carrying out assessments of maintenance and treatment of potential nonconformities in accordance with the guidelines of the OAC and in the specific RAC.

Barueri - SP, 18/05/2018



BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A.
CNPJ 00.274.562/0001-23
Al. Madeira, 222 - 3º andar
06454-010 - Barueri - SP - Brasil
www.brtuv.com.br